

## 受水槽容量計算書

受 タ 算  ン  水 ク 定	<input type="checkbox"/> 一般住宅・アパート 0.25 × 4 / 12 × 人 = . m3		
	<input type="checkbox"/> 会社・事務所 0.100 × 4 / 10 × 人 = . m3		
	<input type="checkbox"/> 会社・事務所 m3 × 0.56 × 0.025m3 / m2 × 4 / 10 = . m3		
	使用する受水槽容量 . m3(t) > 計算より出した水量 . m3(t)		
受 タ 口 決  ン  水 ク の 定	<input type="checkbox"/> 受水タンクを約40分で満水できる口径とする。  , ℓ / 40分 = , ℓ / 分 口径 mm		
	参 考	13mm - 23 ℓ / 分  40mm - 236 ℓ / 分	20mm - 57 ℓ / 分  50mm - 389 ℓ / 分