令和８年度 水質検査結果（浄水全項目）

	水道の名称			第一水源地	第三水源地	第四水源地
	採水地点名称			第一保育所	松枝保育所	下羽栗保育所
	採水年月			R8. 10. 7	R8. 10. 7	R8. 10. 7
	水温（℃）			22. 0	20. 0	22. 0
	遊離残留塩素（mg/L）			0. 2	0. 2	0. 2
	水質基準項目	単位	基準値	水質検査結果		
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	0. 0003 未満	0. 0003 未満	0. 0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	0. 00005 未満	0. 00005 未満	0. 00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	0. 004 未満	0. 004 未満	0. 004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	2. 9	1. 6	2. 1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	0. 08	0. 06	0. 11
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1 以下	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	0. 0002 未満	0. 0002 未満	0. 0002 未満
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満
16	ｼｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1, 2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0. 04 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0. 00005 以下	0. 000009	0. 000005 未満	0. 000016
21	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
22	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 09	0. 08	0. 16
23	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満
24	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
27	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	0. 003 未満	0. 003 未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
31	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下	0. 001 未満	0. 001 未満	0. 001 未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	0. 008 未満	0. 008 未満	0. 008 未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1 以下	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 04
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満
35	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	0. 03 未満	0. 03 未満	0. 03 未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1 以下	0. 01 未満	0. 01 未満	0. 01 未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	13	7. 8	12
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	0. 005 未満	0. 005 未満	0. 005 未満
39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	10. 1	5. 6	8. 7
40	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	90	48	77
41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	166	93	153
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	0. 02 未満	0. 02 未満	0. 02 未満
43	ジェオスミン	mg/L	0. 00001 以下	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	0. 002 未満	0. 002 未満
46	フェノール類	mg/L	0. 005 以下	0. 0005 未満	0. 0005 未満	0. 0005 未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0. 3 未満	0. 3 未満	0. 3 未満
48	pH値	―	5. 8～8. 6	7. 4	7. 9	7. 1
49	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	度	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 6
52	濁度	度	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満
	判定			適合	適合	適合