有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の水質検査結果

検　査　項　目　：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

採 水 年 月 日 ：令和8年4月13日（月）

検　査　対　象　：浄水

採水地点		採水場所	検査結果 （PFOS・PFOAの合計値）	暫定目標値
第一水源地		上新町地内	9ng/L	50ng/L以下
第三水源地		北及地内	5ng/L未満	
第四水源地		無動寺地内	16ng/L	
判定	上記の水質項目は水質基準に適合			

採 水 年 月 日 ：令和8年7月6日（月）

検　査　対　象　：浄水

採水地点		採水場所	検査結果 （PFOS・PFOAの合計値）	暫定目標値
第一水源地		上新町地内	6ng/L	50ng/L以下
第三水源地		北及地内	5ng/L未満	
第四水源地		無動寺地内	15ng/L	
判定	上記の水質項目は水質基準に適合			

採 水 年 月 日 ：令和8年7月13日(月)

検 査 対 象 ：原水

採水地点		採水場所	検査結果 (PFOS・PFOAの合計値)	暫定目標値
第一水源地		月美町62番地	5ng/L未満	50ng/L以下
第二水源地		松栄町90番地	5ng/L未満	
第三水源地	No.1取水	田代831の1番地	5ng/L未満	
	No.2取水	田代831の1番地	5ng/L未満	
第四水源地	No.1取水	中野299番地	16ng/L	
	No.2取水	中野299番地	11ng/L	
判定	上記の水質項目は水質基準に適合			

採 水 年 月 日 ：令和8年10月7日(水)

検 査 対 象 ：浄水

採水地点		採水場所	検査結果 (PFOS・PFOAの合計値)	暫定目標値
第一水源地		上新町地内	9ng/L	50ng/L以下
第三水源地		北及地内	5ng/L未満	
第四水源地		無動寺地内	16ng/L	
判定	上記の水質項目は水質基準に適合			