

## 質疑回答書

物件名 : 笠松小学校南舎屋上防水等改修工事

質 疑	回 答
<p>A-04</p> <p>外壁面の高圧洗浄は10～15MPaでよろしいでしょうか。高圧洗浄が30～50MPaになりますと洗浄面に凹凸が発生し、次工程の下地調整材 C-1 では仕上げができないと思われれます。</p>	<p>既設塗装面は10～15MPaで良いですが、既設外壁面の仕上種別や劣化の状態により施工計画書での協議とします。</p>
<p>A-07</p> <p>階段室壁面（3FL・段板より上部）：既設クロス等撤去塗膜ケレン除去 RA 種 EP-G ですが、ケレン除去 RA 種後の下地補修が必要と思われれます。仕様のご指示願います。</p>	<p>種別 RA 種にて標仕のとおり下地調整を行ってください。</p>
<p>E-04</p> <p>LED 照明器具 A469 と B460 の詳細が不明です。（照明器具姿図無し）メーカー・品番をご指示願います。</p>	<p>組合せ品番、直付 XFX469DENLE9(器具光束 6900lm)、黒板灯直付 XLX460BSNT LE9(器具光束 6200lm)パナソニック同等品とします。</p>
<p>A-01</p> <p>凡例に改修建物（中舎2階）を示すと記載がありますが、中舎の工事は無いと考えれば宜しいでしょうか。</p>	<p>凡例にあるとおり別途工事を示していますが、図面仕様書 15) に記述した事項に注意してください。</p>
<p>A-01</p> <p>仮設事務所・仮設トイレ等はグラウンドの仮囲い内に設置すると考えればよろしいでしょうか。</p>	<p>校舎内利用（南舎3階・塔屋範囲）を想定していますが、仮設設置する場合は着手時の協議とします。</p>
<p>A-05</p> <p>外部足場周囲は、近隣への騒音・飛散対策として防音防炎シートによる垂直養生とするとありますが、設計内訳書に採光防音防炎シート併用とあります。採光防音防炎シートの範囲をご指示願います。</p>	<p>設計内訳書は防音防炎シートのうち、2～4割程度を想定していますが、遮音が不要な範囲のメッシュシート採用等、仮設計画での協議とします。</p>